

Организация _ООО ЕДС+ СерпуховООО ЕДС+ Серпухов_____ Номер договора _____
 Адрес _Бульвар 65 лет победы д.17_____ Телефон _____
 Тип теплосчетчика _КМ-5-1___ Версия _02.30___ Номер теплосчетчика _343124
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0.16_ - 160.0м3/ч Ду= ___мм
 Гобр.: 0.16_ - 160.0м3/ч Ду= ___мм
 Гп : 10___л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с _21.02.2019_ по _20.03.2019_

Дата	Q	M1	t1	t2	t1-t2	ta	Нераб.	Работы	Классиф
	Гкал	тонн				Тн	Тр	ошибок	
21.02.19	16.846	703.59	72.7	48.8	23.9	-60.0	0.00	24.00	
22.02.19	20.351	692.53	81.3	52.0	29.3	-60.0	0.00	24.00	
23.02.19	20.800	760.16	79.3	52.0	27.3	-60.0	0.00	24.00	
24.02.19	18.308	775.31	73.1	49.5	23.5	-60.0	0.00	24.00	
25.02.19	15.055	650.97	70.7	47.6	23.1	-60.0	0.00	24.00	
26.02.19	14.890	663.00	70.0	47.6	22.4	-60.0	0.00	24.00	
27.02.19	16.019	703.43	70.8	48.1	22.7	-60.0	0.00	24.00	
28.02.19	15.347	686.82	70.5	48.2	22.3	-60.0	0.00	24.00	
01.03.19	14.916	674.64	70.0	48.0	22.0	-60.0	0.00	24.00	
02.03.19	18.795	761.97	75.5	50.9	24.6	-60.0	0.00	24.00	
03.03.19	18.864	733.65	75.6	50.0	25.6	-60.0	0.00	24.00	
04.03.19	15.703	699.48	70.8	48.4	22.4	-60.0	0.00	24.00	
05.03.19	13.850	607.00	69.7	47.0	22.8	-60.0	0.00	24.00	
06.03.19	16.148	679.37	72.1	48.4	23.7	-60.0	0.00	24.00	
07.03.19	18.485	718.68	76.1	50.4	25.7	-60.0	0.00	24.00	
08.03.19	15.877	710.75	70.7	48.4	22.3	-60.0	0.00	24.00	
09.03.19	14.426	694.49	68.6	47.9	20.7	-60.0	0.00	24.00	
10.03.19	14.614	660.25	69.3	47.2	22.1	-60.0	0.00	24.00	
11.03.19	13.883	623.28	69.6	47.4	22.2	-60.0	0.00	24.00	
12.03.19	15.414	678.61	70.7	48.0	22.7	-60.0	0.00	24.00	
13.03.19	17.001	680.59	73.8	48.9	24.9	-60.0	0.00	24.00	
14.03.19	16.807	648.32	74.7	48.9	25.9	-60.0	0.00	24.00	
15.03.19	15.138	653.54	70.7	47.6	23.1	-60.0	0.00	24.00	
16.03.19	15.897	685.56	71.4	48.3	23.1	-60.0	0.00	24.00	
17.03.19	15.474	667.84	70.2	47.1	23.1	-60.0	0.00	24.00	
18.03.19	13.560	576.19	70.3	46.8	23.5	-60.0	0.00	24.00	
19.03.19	12.551	523.52	69.8	45.9	23.9	-60.0	0.00	24.00	
20.03.19	12.488	521.56	69.6	45.7	23.9	-60.0	0.00	24.00	
Итого	447.504	18835.09	72.2	48.5	23.7	-60.0	0.00	672.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	Тр
20.03.19	24:00	1385.719	55226.27	1896.00
21.02.19	00:00	938.215	36391.18	1224.00
Итого		447.504	18835.09	672.00

Отчетный период ___672.00_ час. Период норм.работы ___672.00_ час.

Период отключения питания (U)___0.000_ час. Период функц.отказа (E)___0.000_ час.
 Период t2-t1 < min (D)___0.000_ час. Период G<min (g)___0.000_ час.
 Период G>max (G)___0.000_ час.

Представитель _____ Представитель теплоснабжающей
 абонента _____ организации _____