

Организация ООО ЕДС+ Серпухов Номер договора _____
 Адрес ул.Юбилейная д.6 Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-1 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 331474
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0.16 - 160.0м3/ч Ду= ___мм
 Гобр.: 0.16 - 160.0м3/ч Ду= ___мм
 Гп : 10 ___л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 21.02.2019 по 20.03.2019

Дата	Q	M1	t1	t2	t1-t2	ta	Нераб.	Работы	Классиф
	Гкал	тонн					Тн	Тр	ошибок
21.02.19	12.346	669.32	71.5	53.1	18.4	-60.0	0.00	24.00	
22.02.19	15.218	644.99	80.0	56.5	23.5	-60.0	0.00	24.00	
23.02.19	16.007	668.37	81.0	57.1	23.9	-60.0	0.00	24.00	
24.02.19	14.224	727.64	74.6	55.1	19.5	-60.0	0.00	24.00	
25.02.19	12.156	658.21	71.2	52.8	18.4	-60.0	0.00	24.00	
26.02.19	11.608	637.51	70.6	52.4	18.2	-60.0	0.00	24.00	
27.02.19	11.900	667.45	70.6	52.8	17.8	-60.0	0.00	24.00	
28.02.19	12.205	687.52	70.9	53.2	17.7	-60.0	0.00	24.00	
01.03.19	11.434	631.52	70.5	52.4	18.1	-60.0	0.00	24.00	
02.03.19	13.296	654.47	74.3	54.0	20.3	-60.0	0.00	24.00	
03.03.19	14.414	678.92	76.7	55.5	21.2	-60.0	0.00	24.00	
04.03.19	12.674	700.08	71.4	53.3	18.1	-60.0	0.00	24.00	
05.03.19	11.109	604.33	70.3	51.9	18.3	-60.0	0.00	24.00	
06.03.19	11.564	640.37	70.5	52.5	18.0	-60.0	0.00	24.00	
07.03.19	14.479	666.65	77.3	55.6	21.7	-60.0	0.00	24.00	
08.03.19	12.946	721.26	71.6	53.7	17.9	-60.0	0.00	24.00	
09.03.19	10.957	663.25	69.0	52.5	16.5	-60.0	0.00	24.00	
10.03.19	11.017	642.30	69.6	52.5	17.1	-60.0	0.00	24.00	
11.03.19	10.977	617.56	69.7	52.0	17.7	-60.0	0.00	24.00	
12.03.19	11.563	673.77	69.9	52.8	17.1	-60.0	0.00	24.00	
13.03.19	12.896	647.15	73.8	53.9	19.9	-60.0	0.00	24.00	
14.03.19	13.282	610.51	75.9	54.2	21.7	-60.0	0.00	24.00	
15.03.19	11.685	635.75	70.9	52.6	18.3	-60.0	0.00	24.00	
16.03.19	12.030	632.17	71.6	52.6	19.0	-60.0	0.00	24.00	
17.03.19	11.872	659.32	70.7	52.7	18.0	-60.0	0.00	24.00	
18.03.19	11.116	591.25	70.6	51.8	18.8	-60.0	0.00	24.00	
19.03.19	10.782	572.64	70.2	51.4	18.8	-60.0	0.00	24.00	
20.03.19	10.413	560.66	69.9	51.3	18.5	-60.0	0.00	24.00	
Итого	346.171	18164.96	72.4	53.3	19.0	-60.0	0.00	672.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	Тр
20.03.19	24:00	1074.397	52878.38	1895.95
21.02.19	00:00	728.227	34713.42	1223.95
Итого		346.171	18164.96	672.00

Отчетный период 672.00 час. Период норм.работы 672.00 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.

Период t2-t1 < min (D) 0.000 час. Период G<min (g) 0.000 час.

Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель _____ Представитель теплоснабжающей
 абонента _____ организации _____