

о суточных параметрах теплоснабжения за период с 18/04/19 - 19/05/19

Абонент; Зенит-Сервисес, 1426-2 Договор № _____
 Адрес: ул. Раевского, 1426-2 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель MULTICAL 601 Пределы измерения расходомеров: _____
 Договорные расходы: 1. подача от _____ м3/ч - _____ м3/ч
 М сет. воды = _____ т.сут 2. обратка от _____ м3/ч - _____ м3/ч

Серийный номер тепловычислителя 6577104

t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	M1-M2	P1	P2	Qo	info
C	C	C	m3	ton	m3	ton	ton	bar	bar	Gcal	number
64,37	54,43	9,94	146	144	0	0	144	0	0	1,3	0
64,36	54,15	10,21	142	139	0	0	139	0	0	1,3	0
64,6	54,44	10,16	140	138	0	0	138	0	0	1,3	0
65,57	54,43	11,14	124	122	0	0	122	0	0	1,3	0
66,15	54,11	12,04	117	115	0	0	115	0	0	1,2	0
64,68	54,49	10,19	133	130	0	0	130	0	0	1,2	0
66	54,13	11,87	123	121	0	0	121	0	0	1,3	0
64,69	54,25	10,44	148	146	0	0	146	0	0	1,4	0
64,99	54,35	10,64	136	134	0	0	134	0	0	1,3	0
64,01	54,63	9,38	148	145	0	0	145	0	0	1,2	0
65,04	54,52	10,52	135	133	0	0	133	0	0	1,3	0
65,59	54,15	11,44	127	125	0	0	125	0	0	1,3	0
65,57	54,09	11,48	127	124	0	0	124	0	0	1,4	0
64,23	54,34	9,89	144	142	0	0	142	0	0	1,3	0
64,06	53,9	10,16	152	150	0	0	150	0	0	1,4	0
64,41	54,45	9,96	146	143	0	0	143	0	0	1,3	0
64,96	54,31	10,65	138	136	0	0	136	0	0	1,4	0
64,37	54,42	9,95	141	139	0	0	139	0	0	1,2	0
63,98	54,12	9,86	147	144	0	0	144	0	0	1,4	0
64,89	54,22	10,67	137	135	0	0	135	0	0	1,3	0
64,98	53,89	11,09	129	127	0	0	127	0	0	1,3	0
64,33	54,46	9,87	138	135	0	0	135	0	0	1,2	0
64,46	54,2	10,26	141	139	0	0	139	0	0	1,3	0
65,27	54,28	10,99	127	125	0	0	125	0	0	1,2	0
66,61	51,26	15,35	162	159	0	0	159	0	0	2,4	0
66,64	51,26	15,38	162	159	0	0	159	0	0	2,9	0
64,53	49,62	14,91	211	207	0	0	207	0	0	3	0
64,11	49,36	15,25	214	211	0	0	211	0	0	3,2	0
64,61	54,12	15,15	234	230	0	0	230	0	0	3,4	0
64,23	54,18	15,05	244	244	0	0	244	0	0	3,6	0
64,2	54,4	15,03	248	244	0	0	244	0	0	3,7	0
65,22	55,14	15,98	237	233	0	0	233	0	0	3,6	0

64,8653030	53,1253128	11,7399997	5035	4951	0	0	4951	0	0	56,8999977	0
395508	051758	711182								111816	Ошибка в сист!

ООО УК "ЕДС-Сервисес-4"
 Главный инженер

Инфокоды:
 0 - Отсутствие сбоев